

Assunto **Re: Fwd: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 103/22 - ITEM 524**  
De Eng. Civil Ricardo J. S. Rívollí  
<diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br>  
Para DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
<licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>  
Data 17-01-2023 08:10



Em 2023-01-17 08:00, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 103/22 - ITEM 524

Data: 16-01-2023 14:21

De: <edmar@telasmaringa.com.br>

Para: <licitacao@bandeirantes.pr.gov.br.>

Boa Tarde

Por gentileza, em relação ao ITEM 524 - TELA BELGO - por gentileza informar a altura da tela, tendo em vista que não há especificação se trata-se de TELA DE ALMABRADO ou TELA SOLDADA, bem como a altura da mesma.

No aguardo

Telas Maringá

Representante Belgo Cercas e Cia

Bom dia,

as telas são de malha 5x5cm com fio de 3mm, a altura tem uma pequena variedade entre 2,00/2,03m, conforme material anunciado e vendido em mercado em rolos de 25m.

--

Obrigado desde já pela atenção!

Att,

Ricardo José Silva Rívollí  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 158606/D  
Diretor de Projetos  
Portaria 12.994/2021